

天津市滨海新区生态环境局


滨海新区 1 月份重点污水处理厂水质 达标情况通报

2019 年 1 月份，滨海新区监督性监测已运行的污水处理厂 30 家，按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015) 执行标准评价，有 9 家未达标排放，其余 21 家均达标排放。

超标排放企业为：中国石油大港油田供水公司港东污水处理厂石油类超标 0.44 倍，天津大港海港石化投资发展有限公司(大港石化产业园区污厂)石油类超标 0.48 倍，中翔(天津)水业发展有限公司石油类超标 1.82 倍，天津鑫达环保科技有限公司(港西工业园区污水处理厂)石油类超标 0.21 倍、动植物油超标 0.41 倍，塘沽胡家园中水处理站(西部新城污水处理厂)动植物油超标 0.02 倍，大港港东新城污水处理厂石油类超标 1.2 倍，大港油田港西污水处理厂动植物油超标 0.31 倍，大化污水处理厂石油类超标 0.11 倍、动植物油超标 0.31 倍，维康环境工程有限公司(原隆呈污水处理厂)石油类超标 0.17 倍。

请各相关单位认真落实属地管理、行业监管、企业主体责任，加强对污水处理厂运维管理，确保出水水质持续稳定达标。

附件：2019年1月份滨海新区污水处理厂监测结果统计表



(联系人：高用垒 电话：65305818)

呈报：学武、海英、以桂同志

抄送：各功能区、街镇、水务局

附件:

2019年1月份滨海新区污水处理厂 监测结果统计表

序号	所属区域	单位名称	执行标准	达标情况	超标污染物 (超标倍数)
1	高新区	滨海科技园污水处理厂	A标准	是	—
2	开发区	天津泰达威立雅水务有限公司	A标准	是	—
3	保税区	天津胜科污水处理有限公司	A标准	是	—
4	保税区	天津威立雅渤化永利水务有限责任公司	A标准	是	—
5	海滨街	中国石油大港油田供水公司 港东污水处理厂	A标准	否	石油类(0.44)
6	新北街	天津滨海环保产业发展有限公司 北塘污水处理厂	A标准	是	—
7	保税区	天津天保市政有限公司天津港 保税区扩展区污水处理厂	A标准	是	—
8	开发区	天津泰达新水源科技开发有限公司	A标准	是	—
9	大港街	天津市瑞德赛恩水业有限公司 有限公司	A标准	是	—
10	保税区	天津空港经济区水务有限公司	A标准	是	—
11	大港街	天津大港海港石化投资发展有 限公司(大港石化产业园区污 水厂)	A标准	否	石油类(0.48)
12	胡家园街	中翔(天津)水业发展有限公 司	A标准	否	石油类(1.82)
13	中塘镇	中塘镇栖凤里污水处理站	B标准	是	—
14	太平镇	大港太平镇污水处理站	B标准	是	—
15	海滨街	港西工业园区污水处理厂	B标准	否	动植物油(0.41) 石油类(0.21)

16	吉林街	大港港东新城污水处理厂	A 标准	否	石油类 (1.2)
17	海滨街	大港油田港西污水处理厂	B 标准	否	动植物油 (0.31)
18	保税区	天津空港国际物流区 污水处理厂	C 标准	是	—
19	胡家园街	塘沽胡家园中水处理站 (西部新城污水处理厂)	A 标准	否	动植物油 (0.02)
20	大沽街	南排河污水处理厂	A 标准	是	—
21	天津港	北疆污水处理厂	B 标准	是	—
22	天津港	南疆污水处理厂	B 标准	是	—
23	渤海石油	渤海石油污水处理厂	B 标准	是	—
24	新城镇	大化污水处理厂	C 标准	否	动植物油 (0.31) 石油类 (0.11)
25	东疆港	东疆港区污水处理厂	A 标准	是	—
26	中新生态城	营城污水处理厂	A 标准	是	—
27	中塘镇	维康环境工程有限公司 (原隆呈污水处理厂)	B 标准	否	石油类 (0.17)
28	生态城	中心渔港污水处理站	C 标准	是	—
29	南港	南港工业区南港污水处理厂	B 标准	是	—
30	开发区	开发区中区临时污水处理站	C 标准	是	—

注：开发区中区临时污水处理站、南港污水处理厂（一期）属阶段性验收